

# UTP3300-II 直流稳压电源使用说明书

## 一. 安全概况

### 1. 安全预防措施

请仔细阅读安全预防措施。  
这些安全措施是为了保护你的电源免受损坏。  
这些安全信息适用于所有的操作者和服务人员。


### 2. 谨慎和警告申明

**△ 注意：**通常是指使用正确的操作或维护程序，以防止设备或其他财产免受损坏或破坏。  
**△ 警告：**请注意潜在的危险，这需要正确的做法和操作，以免受到人身伤害。

### 安全标识

- △ 注意（参见所附文件）。  
④ 接大地保护端子。

## 二. 面板介绍



- 产品型号UTP3303-II/3305-II。
- CH1通道电压显示。
- CH2通道电压显示。
- CH3通道工作指示灯；当负载工作电流大于标称值时亮红灯。
- 电源开关；按下接通电源，弹起断开电源。
- CH1电压正极输出红色接线柱。
- CH1电压输出负极黑色接线柱。
- 大地绿色接线柱。
- CH2电压正极输出红色接线柱。
- CH2电压负极输出黑色接线柱。
- CH3电压正极输出红色接线柱。
- CH3电压负极输出黑色接线柱。
- CH2电压调节旋钮；用来调节输出电压值，顺时针方向加逆时针方向减。
- OUTPUT开关，当按下OUTPUT键时，电源输出状态。
- OUTPUT工作指示灯，当指示亮绿灯时表示输出状态。
- CH2电流旋钮；用来调节输出电流值，顺时针方向加逆时针方向减。
- 串并联开关；
- CH1电流旋钮；用来调节输出电流值，顺时针方向加逆时针方向减。
- Ch1电压旋钮；用来调节输出电压值，顺时针方向加逆时针方向减。
- CH2电流显示。
- CH1电流显示。
- CH2工作模式指示灯；当负载电流小于设定电流时cv灯亮，当负载电流大于设定值时cc亮。
- Ch1工作模式指示灯；当负载电流小于设定电流时cv灯亮，当负载电流大于设定值时cc亮。

- 电源输入接口。
- 输入电压切换器。
- 风扇散热口。

## 三. 技术参数

### 1. 额定工作条件

电源电压：AC 110V/220V ±10% 50Hz/60Hz  
工作条件：温度0~40°C 相对湿度 ≤85%RH  
储存条件：温度 -10~60°C 相对湿度 ≤80%RH

### 2. 技术指标

型号	UTP3303-II	UTP3305-II
额定电压(CH1/CH2)	0~30V	0~30V
额定电流(CH1/CH2)	0~3A	0~5A
输出功率	195W	315W
负载调整率	电压：<0.01%+3mV 电流：≤0.2%+3mA	电压：<0.01%+3mV 电流：≤0.2%+3mA
电源调整率(0~30V)	电压：<0.01%+3mV 电流：≤0.1%+3mA	电压：<0.01%+3mV 电流：≤0.1%+5mA
设置分辨率	电压：10mV 电流：1mA	电压：10mV 电流：1mA
回读分辨率	电压：10mV 电流：1mA	电压：10mV 电流：1mA
设置/回读精度 (25°C±5°C)	电压：±(0.1% of reading+60mV) 电流：±(0.3% of reading+20mA)	电压：±(0.1% of reading+60mV) 电流：±(0.3% of reading+20mA)
纹波及噪声 (20Hz~20MHz)	电压：≤1mVrms 电流：≤3mA rms	电压：≤1mVrms 电流：≤3mA rms
温度系数	电压：≤300ppm/°C 电流：≤300ppm/°C	电压：≤300ppm/°C 电流：≤300ppm/°C
恢复时间	<100us(50%负载变动，最小负载0.5A)	<100us(50%负载变动，最小负载0.5A)
并联负载调整率	≤0.01%+10mV	≤0.01%+20mV
并联电源调整率	≤0.01% + 3mV	≤0.01% + 3mV
串联负载调整率	<300mV	<300mV
串联电源调整率	≤0.01% + 5mV	≤0.01% + 5mV
CH3输出特性	电压：5.0V 电流：3A 负载调整率：3%+5mV 电源调整率：5mV 纹波：<2mV	电压：5.0V 电流：3A 负载调整率：3%+5mV 电源调整率：5mV 纹波：<2mV
功耗	450W	700W
安全	耐压：AC1500V(电源输入～地) 漏电流：3mA 10S 绝缘电阻：30MΩ@ 500V:交流输入到外壳 绝缘电阻：30MΩ@ 500V:交流输入到DC输出端子	
显示类型	四位数码管显示	
电源电压	AC 110V/220V±10%	
频率	50Hz/60Hz	
外观尺寸(W*H*D)	319mm×146mm×226mm	
重量	9.2kg	10.5kg
认证类型	CE	

### 3. 主要特点：

- 高精度四位电压电流显示10mV/1mA；
- 多圈精密电位器设置电压电流输出值；
- 温控风扇；
- 过压，过温，反极性保护；
- 电压预设值功能。

### 四. 操作

#### △ 警告：

- 输入AC电源电压前，请先同过后面板的"AC SELECTOR"选择相应电压档位，再检查该档位对应的保险丝规格是否相符。
- 连接保护地线到大地。

#### 4-1. 开机检验步骤

- 将电流旋钮顺时针调到最大。
- 打开交流电源开关，显示器与CV被点亮。
- 将电压旋钮逆时针方向调到最小，以确保输出降到0V，然后顺时针方向调到最大，以确保输出电压增大到最大电压值。
- 按下OUTPUT按钮打开电源输出、逆时针方向将电流旋钮调到最小，然后再顺时针方向将旋转到最大，以确保电流的值能从0到最大额定值。

#### 4-2. 恒压操作

提供一个电源做恒压操作，步骤如下：

- 打开电源，调节电压旋钮以输出电压（输出端开路），CV指示灯应该亮。
- 调节电流控制的最大可输出电流（电流限制）。在实际操作中，如果一个负荷变化导致电流限制超出，电源将自动交叉以恒定电流模式，输出电压将下降比例。

#### 4-3. 恒流操作

提供一个电源做恒流操作，步骤如下：

- 逆时针旋转电流旋钮到最小，以确保输出电流降到0A，然后打开电源。
- 调节电压控制（无负载连接）的最大可输出电压（电压限制），作为确定的负载条件。在实际操作中，如果一个负荷变化引起的电压将限制超出，电源将会自动交叉，以恒定电压运作，预设电压限制和输出电流的比例将下降。
- 按下OUTPUT按钮直流电压输出。

#### 4-4. 独立/跟踪工作

独立模式，串联跟踪模式或并联跟踪模式是通过两个按键开关来实现的，具体如下：

- 当两只开关都处于(OFF INDEP)状态时是独立模式，CH1 和CH2两路电源是彼此完全独立的。
- 当上面的开关处于(ON SERIES)状态而下面的开关处于(OFF)状态时进入串联跟踪模式。  
输出电压是从CH1通道的正极端子（红）与CH2通道的负极端子（黑）输出，串联电压与电流值的设置只能通过CH1通道调整，电压总值等于CH1的两倍，电流值等于CH1。
- 当两只开关都处于(ON PARALLEL)时电源进入并联跟踪模式。  
此时CH1+为并联的正输出端，CH1-为并联输出的负输出端，CH1为主，CH2为从。并联电压与电流值的设置只能通过CH1通道调整。并联后电压总值等于CH1的电压值，并联电流总值等CH1加CH2，空载时CH1电流显示有不归零现象是正常的。
- 当变压器温度高到设定值时，内部的温度开关会断开，待温度降低开关自动闭合又可以正常工作。

### 五.一般维修

△ 警告：以下的维修指示仅针对有维修资格者。为了避免电击，请勿作说明范围以外任何维修。

#### 5-1. 保险丝的更换

如果保险丝烧坏，CV指示灯不会亮电源也不能工作。通常保险丝是不容易开路的，除非出了问题。找出保险丝损坏的原因并予以排除然后，再替换一个规格和型号相同的保险丝，厂方有备用保险丝在后面板的输入插座。

△ 警告：为了确保有效的防火措施，只限于更换特定规格的保险丝，更换前必须先切断AC电源，并将电源线从电源插座上取下来。

### 5-2. 电源电压

本产品允许110V、220VAC, 50/60HZ电压下工作。但电压选择的档位要与输出电压相符。

- 确认电源线已拔出。
- 改变电压选择开关到需要的电源电压位置，以满足不同的供电需求。

Ac电源电压与保险丝的规格对照表：

产品型号	交流输入电压AC	电压选择器	保险丝规格
UTP3303-II	110Vac±10%	110Vac	F6. 3AL250V
	220Vac±10%	220Vac	F3. 15AL250V
UTP3305-II	110Vac±10%	110Vac	F10AL250V
	220Vac±10%	220Vac	F5AL250V

### 3. 清洁方法

以温和的洗涤剂和清水沾湿柔软的布擦拭仪器。不可以直接喷洒清洁剂到机器上，以防泄露到机器内部而损坏机器。不要使用含碳氢化合物或氯化物，或类似的溶剂，亦不可使用研磨的清洁剂。

### 保用证/合格证

多谢阁下选购“优利德”产品。本公司向各直接用户保证在此保用证书内容所列明之“优利德”产品机件完整及性能良好；仪表类提供一年免费保用服务，仪器类提供三年免费保用服务，保用细节如下：

- (一) 优利德科技(中国)股份有限公司(以下简称“优利德”)，为客户提供由购机日起仪表类一年保养服务，仪器类三年保养服务。
- (二) 如需服务时，用户必须出示此保用证及正式购机发票方为有效。
- (三) 如于保修期内发生故障，经本公司技术人员证实故障属正常情况下发生者，优利德将免费提供修理坏机及更换零件服务。
- (四) 更换后的所有零件，将归属本公司。
- (五) 任何运送费用，用户需自行负责。
- (六) 在下列情况下，本保用证将自动失效：
  - (甲) 产品曾被非本公司技术人员或非本公司认可之服务站修理或改装。
  - (乙) 产品曾因被错误操作，疏忽使用或因天灾意外等事件引起致损坏。
  - (丙) 不按照原厂提供之说明书的指示安装，操作或者保养。
  - (丁) 本产品已经停止生产五年或以上。
- (七) 本公司将不负任何于使用时引致的其它损失。
- (八) 此项免费保用服务不包括：保险丝、电池及一切附件之更换。
- (九) 本保用证只适用于中国大陆地区有效。

注意：请保留此保用证及购买商号的发票正本。修理时需出示给技术人员查阅，方为有效。

产品类别	仪器仪表	型号	UTP3303-II/3305-II
出厂日期		经销商号	
检验员	检(3)	购机日期	

本产品依照 UL 及 CE 安全标准设计。

优利德保证此产品符合说明书所要求的测量规格及技术标准，产品合格。

### 优利德

#### 优利德科技(中国)股份有限公司

地址：广东省东莞市松山湖园区工业北一路6号

电话：(86-769) 8572 3888

邮编：523 808

<http://www.uni-trend.com.cn>



## 彩盒 菲林做货要求：

序号	项目	内容		备注	
1	尺寸	展开尺寸: 285*210mm 折后: 105*142.5mm		REV.1 施荣2020/2/4 REV.2 施荣2021/5/10 改回读精度 REV.3 施荣 2021/8/3 改参数	
2	材质	60g书纸			
3	颜色	单色双面			
4	外观要求	完整清晰、版面整洁，无斑墨、残损、毛边、刀线错位等缺陷。			
5	装订方式				
6	表面处理				
7	其它	无			
版本		REV. 0			
DWH 设计	宣浩	MODEL 机型:	UTP3300-II	Part NO. 物料编号: P/N:110401110323X	
CHK 审核					
APPRO. 批准		<b>UNI-T</b> 优利德科技(中国)有限公司 UNI-TREND TECHNOLOGY (CHINA) LIMITED			